

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (nur gültig in Verbindung mit aktuellem Bauzeitenplan)

Arbeiten bzw. Leistungen von denen Gefährdungen für andere Gewerke ausgehen	Schutzeinrichtung bzw. Schutzmaßnahme	Arbeitsschutzvorschrift	Hinweise	Zeitraum gemeinsamer Nutzung / gegenseitiger Gefährdung												Koordinierungsbedarf aufgrund gemeinsamer Nutzung oder gegenseitiger Gefährdung	Zuständigkeit für die Schutzmaßnahmen bzw. Schutzmaßnahmen				
				2026			2027										Erstellung	Kontrolle	Instandhaltung		
				Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul					Aug	Sep
Baustellenvorbereitung																					
erbrachte Leistungen	Leistungen orton Leistungen sichern Leistungen umlegen Bestands- / Leistungspläne	DGUV Vorschrift 1 DGUV Vorschrift 3 Vorschriften EVU Vorschr. Stachwerke	C 472															alle Gewerke, Dritte	Auftragnehmer (AN)	Tiefbauer (AN / NU)	jeweiliger Versorger
Kampfmittel	Ermittlung der Kampfmittelverdrachtsflächen Kampfmittelbegleitsdienst Kampfmittelbeseitigungsdienst Kampfmittelfreigabe	GefStoffV DGUV Regel 101-004 Sprengstoffgesetz DGUV Vorschrift 1 2. SprengV, TRGS 524	n.v.															alle Gewerke, Dritte	Bauherr (AG) (HH-Wasser)	Tiefbauer (AN / NU)	Kampfmittelräumdienst
Kontaminierter Asphalt	Arbeitsplan / Sicherheitsplan (2006/1009) Gefahrstoffe ermitteln Konzentraktionen ermitteln	GefStoffV DGUV Regel 101-004 TRGS 524 DGUV Vorschrift 1	C 316															alle Gewerke, Dritte	Frisarbeiten (AN / NU)	Frisarbeiten (AN / NU)	Frisarbeiten (AN / NU)
Lärminmission	Gehörschutz Lärmarme Geräte	ArbStättV DGUV Regel 112-194 Lärm- und Vibrationsarbeitschutzverordnung	D 513; A 030; E 609															alle Gewerke, Dritte	Auftragnehmer (AN)	Auftragnehmer (AN)	Auftragnehmer (AN)
Nachbargebäude	Aushub Unterfangungen bis 1,25m Tiefe Aushub Unterfangungen über 1,25 m Tiefe Gebäudeversicherung Beweisicherung / Gipsmarken Standortsicherheitsnachweis Unterfangungen Verbau für Unterfangungen	DIN 4123 DGUV Vorschrift 38	C 468															alle Gewerke, Dritte	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)
Baustelleneinrichtung																					
Verkehr im Umfeld der Baustelle und Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen	Totalsperre Verkehrszeichen / -wegplan Verkehrsregelpläne Verkehrsschlechte Anordnung	RSA 21 SIVO Lärm- und Vibrationsarbeitschutzverordnung Verkehrsschlechte Anordnung Verkehrsschlechte Anordnung	A 008															alle Gewerke, Dritte	Verkehrssicherung (AN / NU)	Verkehrssicherung (AN / NU)	Verkehrssicherung (AN / NU)
Algemeinbeleuchtung im Freien	Baustellenbeleuchtung blendfrei feuchtigkeitsicher Öffentliche Beleuchtung	ASR A 3.4, DIN 5035 DGUV Vorschrift 1 DGUV Vorschrift 3 VDE	A 024															alle Gewerke, Dritte	Auftragnehmer (AN)	alle Gewerke, Dritte	Elektrofachkraft
Baugeräte	Standortsicherheitsnachweis CE- Zulassung Prüfbuch Zulassung nach GPSG	TRA 1100 DGUV Vorschrift 52 BetRSchV GPSG DIN EN 418 DIN EN 1837	B 211															alle Gewerke, Dritte	alle Gewerke	alle Gewerke	alle Gewerke
Baustellensicherung	Bauzaun Toren und Tore Postenregelung	LBO DGUV Vorschrift 1	n.v.															alle Gewerke, Dritte	Auftragnehmer (AN)	alle Gewerke	Auftragnehmer (AN)
Brandschutz	Handfeuerlöscher Konzentrationsmessenrichtungen	BaustellenÖ ASR A2.2 Ex-Schutz V	A 021															alle Gewerke, Dritte	Auftragnehmer (AN)	Auftragnehmer (AN)	Auftragnehmer (AN)
Diesel-Tankanlagen	Sachgerechte Aufstellung und Sicherung ASS (Abfußschlauchicherung) bei Befüllung	WHG BetRSchV TRGS 554	A 068															alle Gewerke, Dritte	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)
Entsorgung	Abfallwirtschaft Abwasser - Netz Abwasser- Tank	BaustellenÖ DGUV Vorschrift 1	n.v.															alle Gewerke, Dritte	alle Gewerke	alle Gewerke	alle Gewerke
Sozialeinrichtungen	Sanitäranlagen Tagesunterkünfte	ASR A4.1, ASR A4.3 ArbStättV GewerbeOrdnung DGUV Vorschrift 1 DGUV Vorschrift 3	A 025															alle Gewerke, Dritte	Auftragnehmer (AN)	alle Gewerke	jeweiliges Gewerk (AN)
Versorgung	Strom - Aggregat Strom - vom Netz Wasser - Tankwagen Wasser - vom Netz Telefon	BetRSchV DGUV Vorschrift 79 DGUV Vorschrift 3 VDE 0200 - 0299 DGUV Vorschrift 1 WHG GPSG MaschR																alle Gewerke, Dritte	Auftragnehmer (AN)	Elektrofachkraft	Elektrofachkraft
gemeinsam genutzte Einrichtung: VERKEHRSWEGE																					
Verkehrsweg, allgemein: Stolpern, Rutschen, Stürzen	Freihalten Ausreichend breit und rutschsicher Tragfähigkeit Beleuchtung	DGUV Vorschrift 38 DGUV Vorschrift 1 ArbStättV ASR A1.8	A 026															alle Gewerke, Dritte	Auftragnehmer (AN)	alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk (AN)
Verkehrsweg im Freien: Fahrzeugverkehr	Rückwärtsfahrten vermeiden bzw. nur mit Einweiser möglichst Einbahnstraßenverkehr Trennung Verkehrsweg Kfz/Fußgänger	DGUV Vorschrift 70 ArbStättV ASR A1.8	A 026															alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk
Verkehrsweg am Baugrubenrand: Absturz, Einrutschen	Böschungneigung max. 45° Seitenschutz: Bretter min. 3/15 cm	DGUV Vorschrift 38 DIN 4124	A 026; C 470															alle Gewerke, Dritte	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)
Baustreppen: Absturz, Stolpern	3-seit. Seitenschutz: Bretter min. 3/15 cm	DGUV Vorschrift 38 DGUV Vorschrift 1 ASR A1.8	A 026															alle Gewerke, Dritte	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)
Laufstiege: Absturz, Stolpern	3-seit. Seitenschutz: Bretter min. 3/15 cm Trittleisten ab 1,5 Trittschwellen ab 1,7,5	DGUV Vorschrift 38 DGUV Vorschrift 1 ASR A1.8	A 026															alle Gewerke, Dritte	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)
Leitern: Absturz	im Verkehrsbereich absperren sichern gegen Umsturz, Einsinken Leitern müssen die Austrittsstelle min. um 1,0 m überragen	DGUV Vorschrift 38 TRBS 2121-2	B 131															alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk
Flucht und Rettungswege während der Bauphase	Flucht und Rettungswegeplan Einweisung in den Flucht und Rettungswegeplan Beschilderung der Flucht und Rettungswege Beleuchtung der Flucht und Rettungswege	ArbStättV ASR A2.3 DGUV Vorschrift 1 ASR A1.8	A 026															alle Gewerke, Dritte	Auftragnehmer (AN)	Auftragnehmer (AN)	Auftragnehmer (AN)
gemeinsam genutzte Einrichtung: LAGERPLÄTZE																					
Lagerplatz allgemein: Umsturz	Material/Baustoffe standortsicher lagern	DGUV Vorschrift 38 DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 100-001	n.v.															alle Gewerke, Dritte	Auftragnehmer (AN)	alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk
Lagern v. Druckgasflaschen: Brand, Explosion, Verpuffung	Lagerung außerhalb des Kranbereichs Schutzbereich beachten	BetRSchV TRG 280 DGUV Vorschrift 79	A064															alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk
gemeinsam genutzte Einrichtung: ARBEITSPLÄTZE																					
Baugruben-/Grabenkanten: Absturz, Böschungsbruch	Böschungneigung max. 45° Seitenschutz: Bretter min. 3/15 cm Verbau - ab 1,25 m Tiefe	DGUV Vorschrift 38 DIN 4124	A 026; C 469															alle Gewerke, Dritte	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)
Arbeiten an Bodenöffnungen: Absturz, Hineintriften	Einweisung 3-seitig: Bretter min. 3/15 cm Abdeckung nur Böhlen mit Holzklasse S10	DGUV Vorschrift 38	B 100															alle Gewerke, Dritte	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)
gemeinsam genutzte Einrichtung: UNTERKÜNFTE																					
mangelnde Hygienemaßnahmen: Gesundheitsschäden/Infektionen	Sanitäranlagen (Reinigung) Tagesunterkünfte	ASR A4.1 und ASR A4.3 ArbStättV GewerbeOrdnung DGUV Information 212-017 DGUV Vorschrift 1	A 025															alle Gewerke, Dritte	alle Gewerke	alle Gewerke	alle Gewerke
gemeinsam genutzte Einrichtung: MASCHINEN, GERÄTE, GERÜSTE																					
Prüfungen von Arbeitsmitteln	Arbeitsmittel regelmäßig prüfen lassen Prüfprotokolle dokumentieren Prüfprotokolle bis zum nächsten Prüftermin aufbewahren	DGUV Vorschrift 1 TRBS 1201 TRBS 1203 DGUV Regel 100-500 DGUV Information 203-071	A 007															alle Gewerke, Dritte	alle Gewerke	alle Gewerke	alle Gewerke
Grabenverbaugeräte: Erschlagen, Verschütten	Überstand über GOK mind. 10cm beidseitiger Schutzstreifen mind. 0,60m Übergänge ab b > 0,80m Übergänge m. Seitenschutz ab 1,5 - 1,00m Zugang m. Leitern/Treppen ab 1,5 - 0,75m	DGUV Vorschrift 38 DIN 4124	B 189															alle Gewerke, Dritte	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)	Tiefbauer (AN / NU)
Anschlagmittel: Erschlagen, herabfallende Gegenstände	zul. Höchstlast nicht überschreiten nur einwandfreie und geprüfte Seile, Ketten, Haken etc. Schutzhelme tragen keine Personenbeförderung Verständigung Kran/Anschlaggeräte sichern	BGR D 8 BetRSchV DGUV Regel 100-500	C 164															alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk
Baustromversorgung: Elektr. Strom	FI-Schutzeinrichtung tägl./monat./halbjährl. Prüfungen	DGUV Vorschrift 3 VDE	B 171; B 172															alle Gewerke, Dritte	Auftragnehmer (AN)	Elektrofachkraft	Elektrofachkraft
gemeinsam genutzte Einrichtung: ARBEITSSCHUTZ																					
Brandschutzeinrichtung: Erschicken, Verbrennen	Handfeuerlöscher ASR A2.2 DIN 14096 DGUV Vorschrift 1	BaustellenÖ ASR A2.2 DIN 14096 DGUV Vorschrift 1	A 021															alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk
Erste-Hilfe-Einrichtungen: Fehlende Ersthelfer u. Versorgung	ausreichend Ersthelfer Erste-Hilfe-Einrichtungen Notruf-Organisation Rettungsgeräte/-transportmittel	DGUV Vorschrift 1 ArbStättV DGUV Information 212-139 DIN 13155 DIN 13157 DIN 13169	A 004															alle Gewerke, Dritte	alle Gewerke	alle Gewerke	alle Gewerke
Desinfektion: Reinigungs- und Pflegemittel	Betriebsanweisung PSA Hauschutzplan Hygienische Schutzmaßnahmen Löschmittel / Erste-Hilfe Informationen aus Gefährdungsbeurteilung des AN beachten	Gefahrstoffverordnung Arbeitsmediz. Vorsorge Mutterschutzgesetz JArbStättV DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 107-002 TRGS 401 Betriebsanweisung	C 333															alle Gewerke, Dritte	alle Gewerke, Dritte	alle Gewerke, Dritte	alle Gewerke, Dritte
ARBEITSVERFAHREN mit Gefährdung anderer Gewerke																					
Arbeiten über Arbeitsplätzen: herabfallende Gegenstände	Koordination (zeit./räuml. Trennung) Schutzhelme Schutzhelme	BaustellV DGUV Vorschrift 1 DGUV Vorschrift 38	B 114															alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk
Asphaltaufrub: Stäube, Lärm, pechhaltige Oberflächen	Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften Staubentwicklung durch Bewässern vermeiden persönliche Schutzausrüstung Aufbaumaterial auf pechhaltige Stoffe prüfen Arbeitsplan / Sicherheitsplan (2006/1009)	DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 100-500 TRGS 551 / 524 GefStoffV EG-2006/42/EG	A 030															alle Gewerke, Dritte	Frisarbeiten (AN / NU)	Frisarbeiten (AN / NU)	Frisarbeiten (AN / NU)
Arbeiten über Verkehrswegen: herabfallende Gegenstände	Koordination (zeit./räuml. Trennung) Schutzhelme Schutzhelme	BaustellV DGUV Vorschrift 1 DGUV Vorschrift 38	E 602															alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk
Bagger, Radlader o. ä. Lastentransport: herabfallende Gegenstände	Last nicht über Personen schwenken ausreichende Tragfähigkeit Last gegen Herabfallen sichern Hakensicherung zusätz. Schutzhelme	DGUV Vorschrift 1 DGUV Vorschrift 52 DIN 15001 DIN 15003, DIN 15019 DIN 15105, DIN 15106	B 213; B 214															alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk
Bagger, Radlader o. ä. Lastentransport: Quertisch- u. Scherstellen	Abstand Material zu Drehbereich = 0,5m Gefährbereichen ggf. absperren	DGUV Vorschrift 52 DIN EN 14439	B 213; B 214															alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk
Telekran, Lastentransport: herabfallende Gegenstände	Last nicht über Personen schwenken ausreichende Tragfähigkeit Last gegen Herabfallen sichern Hakensicherung zusätz. Schutzhelme	DGUV Vorschrift 1 DGUV Vorschrift 52 DIN 15001 DIN 15003, DIN 15019 DIN 15105, DIN 15106	B 215															alle Gewerke, Dritte	Telekran / LKW-Ladekran	Telekran / LKW-Ladekran	Telekran / LKW-Ladekran
Telekran, Lastentransport: Quertisch- u. Scherstellen	Abstand Material zu Drehbereich = 0,5m Gefährbereichen ggf. absperren	DGUV Vorschrift 52 DIN EN 12999 DIN EN 13155	B 215															alle Gewerke, Dritte	Telekran / LKW-Ladekran	Telekran / LKW-Ladekran	Telekran / LKW-Ladekran
Arbeiten mit offener Flamme: Heißenarbeiten	Koordination (zeit./räuml. Trennung) Gasflaschen außerhalb v. Verkehrswegen Schutzbereich beachten Mengenbegrenzung Leckgasicherung ausreichende Belüftung Geschulter Brandschutz Helfer Arbeitsfreigabe Arbeitsanweisung (Work-Permit-System)	BaustellV DGUV Vorschrift 38 DGUV Vorschrift 79 TRG 280 TRBS 1201 DGUV Regel 100-500	C 423; C 421															alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk
Schweißen: Brand, Verpuffung, O2-Mangel	Koordination (zeit./räuml. Trennung) Gasflaschen außerhalb v. Verkehrswegen Schutzbereich beachten Mengenbegrenzung Leckgasicherung ausreichende Belüftung Geschulter Brandschutz Helfer Arbeitsfreigabe	BaustellV DGUV Vorschrift 38 DGUV Vorschrift 79 TRG 280 TRBS 1201	C 423; C 424															alle Gewerke, Dritte	Spezialtiefbau (AN / NU)	Spezialtiefbau (AN / NU)	Spezialtiefbau (AN / NU)
(Trenn-)Schleifen: Lärm und Staub	Koordination (zeit./räuml. Trennung) persönliche Schutzausrüstung Lüftung	BaustellV DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 100-500 DGUV Regel 112-194 Lärm/VibrationsArbSchV GefStoffV DGUV Information 209-003	B 273; B 274															alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk
Schlagbohren, Stemmen, Kernbohrung: Lärm u. Staub	Koordination (zeit./räuml. Trennung) persönliche Schutzausrüstung Lüftung Absaugen	BaustellV DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 100-500 DGUV Regel 112-194 Lärm/VibrationsArbSchV GefStoffV	B 206															alle Gewerke, Dritte	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk	jeweiliges Gewerk
Rammarbeiten/Lärm, Rammelemente, herabfallende Teile	Beim Betrieb Einsatzgrenzen beachten (Bedienungsanleitung) Nur geeignete Anschlagmittel einsetzen Sicherheitsabstände zu Überleitungen einhalten Gefährbereich vor unbefugtem Aufenthalt sichern persönliche Schutzausrüstung	DGUV Vorschrift 1 DGUV Vorschrift 77 DGUV Regel 101-008	B 183															alle Gewerke, Dritte	Spezialtiefbau (AN / NU)	Spezialtiefbau (AN / NU)	Spezialtiefbau (AN / NU)
Asphaltierungsarbeiten/Walzen, Straßenfertiger, heiße Massen	Koordination (zeit./räuml. Trennung) Baustellen-/Verkehrsweg umleiten Arbeitsbereich absperren für Unbefugte	BaustellV DGUV Vorschrift 38 DGUV Vorschrift 79 BetRSchV	A 026															alle Gewerke, Dritte	Straßenbauer (AN / NU)	Straßenbauer (AN / NU)	Straßenbauer (AN / NU)
Montage Fertigteile	Montageanweisung	DIN 4422 DIN EN 12810/12811 Muster-MontageAnw DGUV Vorschrift 38 DGUV Vorschrift 52 DGUV Information 206-016 DGUV Regel 100-500 DGUV Regel 100-500 TRBS 2121, T. 1, 2																			