

Prüfliste Unterflurhydranten

Datum Eingang Muster: _____
Muster eingereicht vom Bieter: _____
Hersteller Unterflurhydrant: _____
Unterflurhydrant DN 80 Rohrdeckung: _____
bzw. Sickerschale: _____

Überprüfung vorliegendes Muster entspricht Anforderungen gemäß Leistungsverzeichnis Verfahren B41_HWW-2026-217-0008		
	Ja ggf. Bemerkungen	Nein = KO-Kriterium (Ausschlusskriterium) ggf. Bemerkungen
Eigenschaften/Spezifikationen:		
UH DN 80 Rohrdeckung		
Oberfläche innen u. außen EKB Beschichtet nach DIN 30677, Alternativ schlagfeste Emaille nach DIN ISO 11177		
Durchgängig hohlraumfreies und massives Bediengestänge		
Erforderliche Verbindung zwischen Ventilkegel/-keil und Spindelstange, verstiftet und/-oder geschraubt		
kein Material- bzw Beschichtungswechsel in der Entleerungsöffnung		
Klauendeckel aus GJL/GJS mit Epoxy beschichtet oder aus Edelstahl selbstschließend		
Klaue mit Haltenase oder gleichwertig		
Druckstufe PN16		
Fußflansch mit Kunststoffkappe verschlossen		
Sickerschale aus Kunststoff mit Fließumhüllung passend zu UH		
Senkrechter Flanschanschluss 8 Loch		
Arbeitssicherheit:		
keine scharfe Kante im Bereich der Entleerungsöffnung		
Beschriftung		
Kennzeichnungsscheibe mit allen geforderten Daten gemäß Ausschreibung		
Unterflurhydrant geeignet:		

Ort/Datum:

Unterschrift: